


## Сигнализатор СГГ10Б. Монтажная схема.



1 - сигнализатор

2 - технологический разъем

3 - колодка клеммная X7 Реле или Rs485 (в зависимости от модификации)

4 - колодка клеммная X3 клапан

5 - колодка клеммная X1 сеть

### Примечание:

на клеммную колодку X7 в зависимости от исполнения сигнализатора подключаются исполнительные устройства, коммутируемые ЭМ реле или оптореле, или подключается линия связи по RS485.

Технический разъем предназначен для управления при калибровке сигнализатора.