

Программируемые параметры				
Параметры режима термостата				
Обозначение	Название	Единица	Допустимые значения	Заводская установка
SP	Контрольная точка (Set Point)	град.	LSE...HSE	3
LSE	Минимум контрольной точки	град.	-50...+50	-18
HSE	Максимум контрольной точки	град.	-50...+50	8
diF	Дифференциал	град.	+1...+50	2
dCt	Способ отсчета времени		0=норм., 1=digifrost	0
dit	Интервал между оттайками	ч	1..99	6
CdP	Время задержки компрессора	мин	0...30	3
COн	Время работы компрессора без датчика при аварии	мин	0...120	20
COF	Время останова компрессора без датчика при аварии	мин	0...120	30
FnC	Режим работы вентилятора		0=комп., 1=всегда	0
FSt	Температура останова вентиляторов	град.	-50...+50	1
Ot	Калибровка датчика камеры	град.	-12...+12	0
OE	Калибровка датчика воздухоохладителя	град.	-12...+12	0

Параметры режима тревоги				
Обозначение	Название	Единица	Допустимые значения	Заводская установка
ALC	Код типа параметров тревоги		0 - режим тревоги включается при достижении контролируемой температурой значений параметров LAL и HAL, отсчитанных от SP 1 - режим тревоги включается при достижении контролируемой температурой абсолютных значений параметров LAL и HAL	0
LAL	Тревога при переохлаждении	град.	-50...+50	-10
HAL	Тревога при перегреве	град.	-50...+50	+10
ALd	Время задержки тревоги	мин	0...120	10
dAO	Время задержки тревоги при запуске	ч	0...12	4

Параметры режима набора холода				
Обозначение	Название	Единица	Допустимые значения	Заводская установка
CCt	Время набора холода	ч	1...24	6
dAF	Время задержки оттайки после набора холода	мин	0...120	30

Параметры оттайки				
Обозначение	Название	Единица	Допустимые значения	Заводская установка
dPO	Время до начала первой оттайки после запуска		0 = 30 с, 1 = dit	1
ddL			0 - реальная температура	0
	Параметр, выводимый на индикатор во время оттайки		1 - температура в начале оттайки	
			2 - значение SP 3 - заставка dEF	
tdF	Способ (тип) оттайки		0 - ТЭН, 1 - горячий газ	0
EdF	Тип окончания оттайки		0 = dEt, 1 = dSt, 2 = dEt	0
dEt	Максимальное время оттайки	мин	1...120	30
dSt	Температура окончания оттайки	град.	-50...+50	+8
dt	Время дренирования	мин	0...120	5
Fnd	Задержка вентиляции после оттайки	мин	0...120	5